



חברת החשמל
Israel Electric

חטיבת לקוחות ופיתוח עסקי
מחוז הדרום
מחלקת פניות לקוחות ומכרזים

י"א תמוז תשע"ה, 09/06/2015
מס' תיק: 333230

לכבוד,
אמיר תאר – מנהל יחידה סביבתית שוהם
מועצה מקומית שוהם
חבל מודיעין

מר אמיר תאר שלום רב,

הנדון: פנייתך בנושא שדות מגנטיים מחדרי טרנספורמציה בשוהם
סימוכין: פנייתך מיום 18/05/2015

פנייתך שבסימוכין הועברה לטיפול, והריני מתכבדת להשיבך כדלקמן:

חדרי ההשנאה בשוהם, בדומה ליתר חדרי ההשנאה בארץ, נבנים על פי כל דין בכפוף לדרישות הסביבתיות החלות עליהם.

רמות השדה המגנטי סביב חדרי ההשנאה נבדקו במקומות רבים בארץ, לרבות שוהם, ונמצאו עומדות בסף הבינלאומי התקף בארץ.

גם לאחר מחקר מקיף וממושך ברחבי העולם אין ראיות לקיום השפעות בריאותיות כלשהן בגין רמות השדה הקיימות סביב מתקני רשת החשמל.

אשר על כן, חברת החשמל אינה מבצעת מדידות שדה מגנטי באופן גורף סביב כל חדרי ההשנאה בישוב כלשהו, מה גם שחלק ניכר מחדרי ההשנאה בשוהם נמצאים בשטח ציבורי פרטי.

יחד עם זאת, חברתנו מבצעת מדידות או בכיתות לימוד אשר יש להם קיר או רצפה משותפים עם חדר השנאה. בדיקות אלה מבוצעות לאחר קבלת בקשה בכתב מטעם בעלי המקום.

נשמח לעמוד לשירותך בכל עת.

בברכה,
רמי סבי
פניות לקוחות

העתקים:
אזור רמלה



מחלקת פניות לקוחות ומכרזים, מחוז הדרום, ת.ד. 9002 תל אביב 61090, טלפון: 03-6271325, פקס: 03-6271361

חברת החשמל לישראל בע"מ. The Israel Electric Corporation Ltd

Registered Office: POB 10, Netiv Haor 1, Haifa. Fax: 372-4-8674886, מס: 3100001, תייד 10 חיפה

כתובתו באינטרנט: <http://www.iec.co.il>