

הנחיות והמצאת מסמכים נדרשים

תעודה גמר - בניה רוויה

1. המצאת היתר בניה ממחלקת הנדסה / מועצת מקומית שוהם
2. **לצורך הבדיקה בשטח** יש להגיע עם התוכנית הסניטרית שנחתמה במסגרת הבקשה להיתר בניה.
3. אישור תקינות למערכת מים וביוב של מעבדה מוסמכת (מכון התקנים או מעבדה מוסמכת אחרת לפי תו תקן 1205).

להלן רשימה עבורה נדרש להגיש בדיקות מפורטות :

- 3.1 אישור למערכת הגברת לחץ (ע"פ דרישה בהיתר הבניה).
 - 3.2 צנרת מים בתוך הדירה (מים חמים / קרים).
 - 3.3 מערכת נקזים ודלוחים בתוך הדירה.
 - 3.4 מערכת מים מחוץ לבניין.
 - 3.5 מערכת ביוב מחוץ לבניין (ביוב הבניין).
 - 3.6 קבועות שרברבות / כלים סניטרים (גמר עבודות).
 - 3.7 צנרת מים משותפת בתוך הבניין.
 - 3.8 מערכת כיבוי אש.
 - 3.9 דו"ח ריכוז בדיקות.
 4. אישור איכות הסביבה (ע"פ דרישה בהיתר הבניה).
 5. ע"פ דרישות משרד הבריאות - לפני אישור אספקת מים ממערכות מים חדשות, יש לדאוג לניקוי וחיטוי המערכות לשם הרחקת מזהמים ולמניעת טעם וריח לוואי עם תחילת השימוש,
- על המבקש להמציא את המסמכים הבאים:**
- 5.1 אישור חיטוי מערכת מים (צנרת המים, מאגר המים) ע"י גורם מוסמך.
 - 5.2 בדיקת איכות המים במעבדה מוכרת ע"י משרד הבריאות. בה יבדקו הפרמטרים הבאים:
 - חיידקי קוליפורם.
 - כלור חופשי/כללי.
 - עכירות
 - כל דרישה אחרת מטעם משרד הבריאות.
 6. אישור מתקין מוסמך על התקנה וכיול מז"ח (במידה ונדרש כזה עפ"י הוראות משרד הבריאות והיתר הבניה).
 7. אישור כיבוי אש (ע"פ דרישה בהיתר הבניה).
 8. אישור של מתכנן אינסטלציה על ביצוע מערכת מים וביוב תקינה ובהתאם לתוכנית סניטרית שהוגשה ואושרה.
 9. טופס אישור אופן חיוב צריכה משותפת (לבתיים משותפים) – חתום על ידי בעל ההיתר
 10. מפת מדידה עדכנית – חצי שנה אחרונה
 11. אישור על סילוק חובות ממח' הגבייה ומח' המים/מועצה מקומית שוהם - יינתן לאחר קריאת פירוק של מד המים לבניה.
 12. תשתית תקשורת - כאשר מדי המים המשניים ממוקמים בחניונים יש לבצע כבל תקשורת ממיקום המד עד לארון התקשורת במפלס קומת הקרקע של הבניין.

בזמן ביקורת השטח יש להזמין את אינסטלטור הקבלן לצורך פתיחת

כל תאי הבקרה לביוב ולבצע שטיפה וניקיון למערכת