

מדינת ישראל
משרד הבריאות

STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
RAMLA SUB-DISTRICT
טל: 08-9181220 פקס: 08-9181239

מחוז המרכז
לשכת הבריאות - נפת רמלה

دولة اسرائيل
وزارة الصحة
دائرة الصحة قضاء الرملة
مחלקת בריאות הסביבה

לכבוד
מר גיל לבנה
ראש מועצה מקומית "שוהם"
אדון נכבד,
כ"ז ניסן תשע"א
02 מאי 2011
מספרנו: 137-11

הנדון: ד"ח איכות מים תלת חודשי לחודשים ינואר-מרץ 2011 "מועצה מקומית שוהם"
סימוכין: מכתבנו מס' 049-10 מיום 09/02/2011.

1. בהתאם לתיקון מס' 75 לפקודת העיריות התס"א 2001 (פרק שנים עשר – זכויותיה וחובותיה של עירייה סימן ב' – חובותיה של עירייה 238 מפעלי מים - חובת דיווח על איכות המים), היננו מתכבדים להגיש לעיונכם את הדו"חות המסכמים הרבעוניים המסכמים לתקופה 01/01/2011-31/03/2011 לצורך פרסום בעיתון המקומי.

2. סיכום תלת חודשי (בדיקות בקטריאליות) חודשים ינואר-מרץ 2011

שם הרשות המקומית: המועצה המקומית "שוהם" מתאריך: 01.01.2011 עד לתאריך: 31.03.2011

שם היישוב	קבוצת הבדיקה	סוג הנקודה	מספר דגימות מתוכננות	מספר דגימות שבוצעו	שעור הביצוע	מספר הדגימות החריגות	שעור החריגות
שוהם	שגרתית	רשת	23	23	100.0%	0	100.0%
שוהם	שגרתית	כניסה ממקור מים	4	4	100.0%	0	100.0%
שוהם	שגרתית	מאגר/בריכה יציאה	8	8	100.0%	0	100.0%
סה"כ דגימות: 35							

- שעור הדיגום הבקטריאלי בתחום הרשות "שוהם" המתבצע על ידי מר שמואל תמר, עומד על 100.0%.

- בתקופה הנסקרת לא התגלו חריגות בבדיקות שנערכו.

3. סיכום תלת חודשי (בדיקות כימיות) חודשים ינואר-מרץ 2011

המועצה המקומית "שוהם" מתאריך: 01/01/2011 עד תאריך: 31/03/2011						
קבוצת הבדיקה	סוג הנקודה	מספר הדגימות המתוכננות	מספר הדגימות שבוצעו	שעור הביצוע	מספר הדגימות החריגות	שעור החריגות
F- מי רשת	רשת	5	5	100.0%	0	0%
מי רשת-מתכות	רשת	2	2	100.0%	0	0%
מי רשת - עכירות	רשת	2	2	100.0%	0	0%
F- מי רשת	כניסה	3	3	100.0%	0	0%
סה"כ דגימות 12						

- שעור הדיגום הכימי בתחומי הרשות "שוהם" המתבצע על ידי מר שמואל תמר, עומד על 100.0%.

- בתקופה הנסקרת, לא התגלו חריגות בערכי העכירות המתכות והפלואור. בכבוד רב

הכ"ח

הכ"ח

מפקחת נפתית לבריאות הסביבה

העתקים:

מר שמואל תמר – דוגם מועצה מקומית שוהם. בדואל
גב' חנינית וייס – מנהלת מחלקת איכות הסביבה, מועצה מקומית שוהם. בדואל
ד"ר זהר מור – רופא נפתי, כאן. בדואל
גב' אתי בורלא – מהנדסת מחוזית לבריאה"ס בדואל
מר חנן עדן – מפקח לבריאה"ס, כאן. בדואל