



08 דצמבר 2014

לכבוד
מר אבי עמירה
מפקח יחידה סביבתית שהם, חבל מודיעין
שלום רב,

הנדון: תמצית ביקור בגני "חצב" ו"רקפת" שהם

רקע לאור פניות הורי תלמידים ליחידת סביבתית שהם זומנתי לצורך מדידת קרינה, מתן חוות דעת על אומדן רמת קרינה בגני "חצב" ו"רקפת" בשהם.
נוכחים: ארטור קולנגייב מהמשרד להגנת הסביבה, מר אבי עמירה מפקח יחידה סביבתית שהם וגנת הגן טלי נבו, רחל.

ערכי סף לייחוס
המלצת המשרד להגנת הסביבה על ערך סף של 2 מילי גאוס במוצע שנתי לאזור שהיה ממושכת עבור שדות מגנטים מרשת החשמל.

מקום הבדיקה
גני "חצב" ו"רקפת" שהם כל שטח הגנים (מבנה הגן, חצר).
הערך הגבוהה ביותר שנמדדו בגנים 0.7mG, תקין.

סיכום:
כל המקומות שנבדקו נמצאו עומדים בהמלצת המשרד, לכן תקין.

בברכה,

ארטור קולנגייב
מרכז בכיר בטיחות קרינה

העתקים:
מר גדעון מזור מנהל המחוז
גב' ורד אדרי ס.מנהל מחוז מתכנתת המחוז
מר גיל כהן ראש תחום קרינה בלתי מייננת
מר פול זליג ממומה לקרינה בלתי מייננת
מר עמיר תאר מנהל יחידה סביבתית שהם, חבל מודיעין
תיק קרינה

