



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 1 מתוך 2

תעודת בדיקה מספר:	2016/148	הזמנה מספר:	2015/0255
תאריך אישור תעודה:	18/02/2016	תאריך הוצאת תעודה:	18/02/2016
תאריך הדיגום:	08/02/2016	שם הדוגם:	חגי גורופי
תאריך קבלת דגימה:	08/02/2016 11:46	הדיגום בוצע באחריות המעבדה:	לא
מקום הדיגום:	ישוב: שוהם מחוז מרכז	לשכה:	רמלה
מזמין בדיקה:	זקלין בוקובזה שוהם	פקס:	03-9723029
		כתובת:	רח האודם 63, שהם 73142
		דוא"ל:	jacky@shoham.muni.il
סוגי בדיקה:	פלואוריד	בדיקות נוספות:	אין

הדיגום בוצע לפי נוהל דיגום של יחידה לכימיה של מים מס' TWc302

דוח תוצאות

שיטת הבדיקה	שם מבצע/תאריך	תוצאות				MRL ²	ריכוז מירבי מותר ¹	יחידות	שם פרמטר
		201602000024	201602000023	201602000022	201602000021				
		NW00013410 רשת שכונת יעלים רשת	NW00013408 רשת 1 בית ספר רבין רשת	NW00013407 רשת אזור תעשייה צפוני רשת	NW00013133 רשת שכונת אלונים רשת				
EPA 300 Anions	יוליה שחמיסטר	380	393	239	435	100	1700	מקג/ל	פלואוריד

1. הריכוז המרבי המותר - על פי תקנות בריאות העם בהתאם לסוג המים הנבדקים - המהדורה העדכנית ביותר.

2. MRL - Minimum Reporting Level - סף דיווח מעבדתי

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט, שנבדק בלבד; יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים; אמות המידה של המעבדה מכיליים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 2 מתוך 2

משרד הבריאות
מעבדה לבריאות הציבור
על שם ד"ר א. פלינס
ת.ד. 8255, תי"א, מיקוד 61082
טל': 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

*** סוף תעודה ***

שם מאשר: יוליה שחמיסטר

תפקיד: עובדת מעבדה

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט, שנבדק בלבד; יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים; אמות המידה של המעבדה מכוילים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014