

תעודת בדיקה מס': 908340

Replacement Report

תעודה זו מחליפה תעודה קודמת שמספרה 908117

פרטי הלקוח	איש קשר
שם: קיסר דיגום בע"מ	שם:
כתובת: החרש 11	טלפון:
עיר: נס ציונה	סלולרי:
מיקוד: 7403118	פקס:

הזמנת עבודה: D190522-0051-1	אתר דיגום: ד.מ-מועצה מקומית שוהם
מס' טופס הנטילה	מועד הגעת הדגימות
טופס נטילה של לקוח	19/05/2022 12:45:00

דוגם: טל גלר	דוגם מוכר על ידי משרד הבריאות
--------------	-------------------------------

תיאור הדוגמה: מי מזרקות - החושן פינת עמק אילון שהם מזרקה פתוחה	מספר הדוגמה: 1374977
תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר <td>הערת תקן: 305</td>	הערת תקן: 305
מועד דיגום: 19/05/2022 11:05 <td></td>	

הערות	שיטה	*LOQ	יחידת מידה	תחום מותר	תוצאה	בדיקה
			mg/L		2.27	כלור חופשי בשטח ע"י לקוח
	SM 4500 Cl-B		mg/L		3.27	כלור כללי בשטח ע"י לקוח
(2)(1)	SM 9222B		cfu/100mL		36	קוליפורמים
(2)(1)	SM 9213E		cfu/100mL		8	פסאודומונס אארוגינזזה
	SM 4500 H+B		pH units		7.3	הגבה בשטח ע"י לקוח (pH)
(2)(1)	SM 9213B		cfu/100mL		1	סטפילוקוקים אאוראוס (+) במים
(2)(1)	SM 9215 (A+B)		cfu/mL	X ≤ 200	170.0	ספירה כללית של חיידקים אירובים
			C°		24	טמפרטורה בשטח ע"י לקוח
	SM 2130B		NTU		12.07	עכירות בשטח ע"י לקוח

הערות לדוגמה:

- הערה מס' 305 מציינת כי: ערכי התחום המותר הינם בהתאם לנספח 6 - הנחיות לתכנון ותחזוקת מזרקות ומפלים למניעת התרבות לגינלה

מועד תחילת בדיקות מיקרוביולוגיה: 19/05/22 15:46

תיאור הדוגמה: מי מזרקות - כרמים רחוב הענב מזרקה שפריץ	מספר הדוגמה: 1374978
תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר	הערת תקן: 305
מועד דיגום: 19/05/2022 11:25	

הערות	שיטה	*LOQ	יחידת מידה	תחום מותר	תוצאה	בדיקה
			mg/L		2.00	כלור חופשי בשטח ע"י לקוח
	SM 4500 Cl-B		mg/L		2.00	כלור כללי בשטח ע"י לקוח

(2)(1)	SM 9222B		cfu/100mL		<1	קוליפורמים
(2)(1)	SM 9213E		cfu/100mL		1	פסאודומונס אארוגינזזה
	SM 4500 H+B		pH units		7.29	הגבה בשטח ע"י לקוח (pH)
(2)(1)	SM 9213B		cfu/100mL		<1	סטפילוקוקים אאוראוס (+) במים
(2)(1)	SM 9215 (A+B)		cfu/mL	$X \leq 200$	<1.0	ספירה כללית של חיידקים אירובים
			C°		26	טמפרטורה בשטח ע"י לקוח
	SM 2130B		NTU		0.67	עכירות בשטח ע"י לקוח

הערות לדוגמה:

- הערה מס' 305 מציינת כי: ערכי התחום המותר הינם בהתאם לנספח 6 - הנחיות לתכנון ותחזוקת מזרקות ומפלים למניעת התרבות לגינלה

מועד תחילת בדיקות מיקרוביולוגיה: 19/05/22 15:46

הערות

- התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
- האסמכתא לערכי "תחום מותר" מציינת כהערה.
- יש להתייחס אל המסמך במלואו ואין להעתיק ממנו אל מסמכים אחרים.
- אבות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי תקן ISO/IEC 17025 ועקיבים לאבות מידה לאומיים או בינלאומיים.
- LOQ = MRL : משמעו גבול הכימות של שיטת הבדיקה.
- התוצאות המדווחות אינן כוללות את ערכי אי הוודאות ועל כן לא ניתן לקבוע עמידה במפרטי התקן
- מסמך זה הועבר לשימוש הבלעדי של הלקוח הנמען. לא ניתן להשתמש במסמך, שם החברה, או שם של אחד מעובדיה לצורכי פרסום, מכירות, ללא קבלת אישור בכתב לכך מ"מעבדות בקטוכם" בע"מ.
- מעבדת "בקטוכם" מוסמכת על פי תקן ISO/IEC 17025 על ידי "הרשות הלאומית להסמכת מעבדות" ובהתאם פועלת על פי דרישות התקן בתחומים להם הוסמכה, כמפורט בנספח היקף ההסמכה.
- השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות הנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה.
- הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק.
- חוות דעת או פרשנות אינם תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות המסומנות ב (1) הן בדיקות המוסמכות ע"י "הרשות הלאומית להסמכת מעבדות"
- הבדיקות המסומנות ב (2) הן בדיקות המוכרות על ידי משרד הבריאות.

התוצאות בתעודה מאושרות ע"י

Anna Karsik Microbiologu department lab analyst
 Elena Sokolov Microbiology department quality trustee
 Natalya Kosin Microbiology department lab analyst
 Nissim Swisa Micro & Environmental lab manager

- סוף תעודה -