



לחון חשמל להגנת מגרש קט-רגל, הכוכב לחצו הדלקה וכיבוי
 ושקעי שירות מוגני מים בדופן. בצמוד לנח תבוצע אלקטרודת
 הארקה תקנית בעומק 3 מ' בשטח בקוטר 60 ס"מ
 עמוד תאורה בחתך רב צלעות בגובה 16-15 מ' (גובה תכנית פנס
 15 מ'), העמוד יותאם להתקנת 6 גופי תאורה מדגם FL800W-07-69-300
 על העמוד יותקנו 4 גופי תאורה מדגם REK-FL800W-07-69-300
 ו-2 גופים LED מדגם FL800W-07-69-450 יבואו לזכרון
 הפנסים יכוונו בהתאם להנחיות הספק להשגת עוצמה של 650 לוקס
 ואחידות 0.7-0.5. הגוף בהספק 800w, בטמפי צבע 5000k
 שוחת מעבר בעומק 1 מ' ופתיח בקוטר 100 ס"מ אלא אם צויו אחרת.
 על מכסה השוחת יוטבע סמל המעצה ויעוד התא - תאורה
 כנ"ל בקוטר 80 ס"מ לתקשורת
 כבל חשמל מנחשת 2x2Y בשטח חתך בהתאם למצויין בתוכנית.
 הכבל ישחך בשרוול בשרשרי φ80 מ"מ במידה ומצויין - במקביל
 יונה גיד הארקה 35cu שירות באדמה
 שרוול יקע בקוטר φ50 מ"מ בכמות בהתאם למצויין בתנוחה

מספר מדכון	תאריך	בוצע על ידי	מרות עדכון
△			
△			
△			
△			
△			
△			
△	30.04.23	אליה	עדכון בעקבות סיור
△	02.04.23	אליה	למכרז

תוקף התוכנית 12 חודש מתאריך הרוצאה האחרונה הרשומה
 שרטוט זה משוחרר :
 לעיון: ○ לאישור: ○ למכרז: ⊗ לביצוע: ○
 1. המבצע אחראי לבדיקת המידות והתאמתן במקום.
 2. על המבצע לברר את כל המידות ועל כל טעות או אי-התאמה להודיע למתכנן
 3. אין לבצע מידות עפי' מדידה מהשרטוט.
 4. תוכנית זו היא רכוש הבנעדי של אפרו שרותי הנדסה ושוקק בע"מ. אין להעתיק/וא לשנות
 לשנות/וא לעשות שימוש בתוכנית ובמידע כולו או מקצתו מבלי לקבל אישור מראש
 וככתב מאפרו שרותי הנדסה ושוקק בע"מ
 5. לא יאשרעם קובצי התוכנית והנחיות במידה וישען. אי מתן תגובה
 יהיה אישור ממערכת ללא הערות לתוכנית
 6. המיקום המופי' של גופי התאורה, מתי הפעלה ושאר האבזורים, המשרתים את מני החשמל
 ומזוג אוויר יקבע בהתאם בין הבקבל לאדריכל.

המקום:
שוהם
 שם הפרוייקט:
מגרש אימונים
 שם התוכנית:
תוכנית תאורה
 מסי גיליון:
 2947-60

אפרו-שירותי הנדסה ושוקק בע"מ
 טל: 08-6237676 פקס: 08-6273418
 דאר אלקטרוני: office@apro.co.il

מחזור: 1	בוקר עיי: אלכסיי	תוכנן עיי: אליה	
	פייביע	אשר עיי: אליה	
שם קובץ: 2947-60.DWG	קנה מידה: 1:250	שם הפרוייקט: 37608 מוגדס זושמל	