

כ"ו סיון תשפ"ג
15 יוני 2023
סימוכין: 223493

הבהרות ושינויים – מכרז מס' 32/23
לביצוע עבודות להקמת מגרש אימונים בסמוך למגרש הכדורגל בשוהם
מסמך הבהרות מס' 2

מס"ד	מספר עמוד בחוברת המכרז	הסעיף בחוברת המכרז	פירוט השאלה	תשובה
1		כתב כמויות סעיף 08.61.9065 לוח חשמל מפוליאסטר משוריין	1. בסעיף לא רשום נתונים ללוח החשמל, גם אין תוכניות ללוח החשמל במסמכי המכרז מבקשים לקבל תכנית לוח החשמל	תוכנית לוח חשמל הועלתה לאתר המועצה
2	3	5	" לשם קבלת תשובות לשאלות והבהרות, יש לפנות עד 7 ימים לפני המועד הסופי להגשת ההצעה. כמי שעתידים לתת הצעה מיטבית ולאור העובדה שהמכרז הינו מכרז מורכב שכולל בתוכו מידע רב ולאור העובדה שמסמכי המכרז הועלו לאתר אתמול וסיוור הקבלנים התקיים היום ומועד שאלות הבהרה הינו 7 ימים לפני מועד הסופי להגשת ההצעה קרי היום לוח הזמנים הנקוב להגשה אינו מספק ומשכך אנו נבקש לדחות את מועד שאלות ההבהרה ליום 15/06/2023	מועד האחרון לשאלת הבהרות הינו 7 ימים לפני המועד הסופי להגשת ההצעה
3	3	5	" הגשת הצעה לא יאוחר מיום 15.06.2023 בשעה 12:00." כמי שעתידים לתת הצעה מיטבית ולאור העובדה שהמכרז הינו מכרז מורכב שכולל בתוכו מידע רב ולאור העובדה כי הוא דורש השוואה בין מסמכי המכרז לטובת עמידה על דרישותיכם לוח הזמנים הנקוב להגשה אינו מספק ומשכך אנו נבקש לדחות את מועד הגשת המכרז ליום 22/06/2023	המועד האחרון להגשת הצעות עודכן לתאריך 25.06.23 שעה 16:00.
4	7	כתב כמויות 44.01.0010	<p align="center">פרק 44 דשא סינטטי</p> <p align="center">נת פרק 44.01 דשא סינטטי</p> <p align="center">44.01.0010 אספקת פריט והקנת דשא סינטטי 80 מ"מ תואם תיק מצוי משרד התרבות הספורט מיצר ע"י אחד היצרנים המאושרים ע"י פיפ"א FIFA PREFERRED PRODUCERS על כן הדשא יעמוד בדרישות מקצועיות של פיפ"א למשטחים מלאכותיים ברמה של FIFA QUALITY מנבא בדיקת שטח של המעבדה המאושרת ע"י FIFA לביצוע הבדיקה. הפחר כולל סימון פסים לבנים כולל מילוי חול גומי. הסעיף כולל אספקת פיזור ופילוס שתי שכבות חצבים שכבה תחתונה של חצץ סופי בעובי 15 ס"מ ושכבה עליונה בעובי של 5 ס"מ חצץ מודרן לפי מפרט (המחיר כולל אספקת כל החומרים וההקנה מלא)</p> <p>240.00 3468.00 מ"ר</p> <p>לאור העובדה שעל פי החוזה באפשרות המזמין לבטל את הסעיף הנ"ל המהווה כ 25% מהיקף הפרויקט ועל פי תנאי המכרז יש לתת הנחה כללית על כל כתב הכמויות ולא לסעיף, וקיים שוני בין ההנחות שניתן לתת לכל סעיף, במקרה ויוחלט על ביטול הסעיף,</p>	על אף האמור במסמכי המכרז בהגדרת סעיף דשא סינטטי כעבודה לא לסיכום, בכוונת המועצה לבצע את עבודות אספקה והתקנת הדשא באמצעות הקבלן הזוכה במכרז.



	הנ"ל יכול השפיע בצורה משמעותית על ריווחיות הפרויקט, לפיכך נבקש להחריג את הסעיף הנ"ל ושעליו לא תחול ההנחה, או לחילופין לתת הנחה בנפרד לסעיף זה.			
יש להשלים אחוז הנחה על מחירי היחידה בכתב הכמויות וסה"כ הצעת הקבלן לביצוע העבודות לא כולל מע"מ.	ההנחה צריך להיות כולל מע"מ?	הצעת מחיר		5
שיטת יישום חיבור המרבדים הנדרשת הינה בתפירה בלבד בעניין הפסים לבנים ללא שינוי ממסמכי המכרז, ניתן לבצע 2 שיטות: 1. פסים אינטגרליים מוכנים כחלק ממרבד הדשא מהמפעל. 2. גילוח המרבד הדשא הירוק והדבקת הפסים הלבנים	פרוט ההתקנה ... נכתב כי " החיבור בין הגלילים יהיה באמצעות תפירת המשטחים " - דבר המתבצע רק ע"י חברת דשא סינטטי אחת בלבד בישראל ! , אולם נכתב בהמשך כי " בתחתית התפר יהיה בד הגנה שיודבק בתחתית אריגי הדשא לכל אורך התפר וברוחב 25 ס"מ לפחות " - כאן הכוונה להתקנה באמצעות רצועות PVC ודבק , מה הקובע בין שני שיטות ההתקנה או האם שתיהן קבילות ? הדבר נוגע גם לשיטת הגילוח וההדבקה של הסימון בדשא לבן , שיטה שאינה מקובלת זה זמן רב בתחום מעבר להיותה מבוצעת על ידי מתקין אחד הקשור לחברה אחת בכל מדינת ישראל בדיוק כמו שיטת התפירה – ומעניקה בלעדיות במכרז זה לחברת דשא ספציפית !! בנוסף ע"פ מדריך פיפ"א למשטחים דשא סינטטיים - אין אזכור לנושא שיטת ההתקנה, כיום קיימים דבקים המיועדים להתקנת דשא סינטטי במגרשים העומדים בחוזק המוגדר N 40 - מצורף בזאת נייר המפרט את 26 הבדיקות של פיפ"א למרבד הדשא במעבדה ולמרבד הדשא במגרש .	50	6	6
ללא שינוי ממסמכי המכרז. כל מציע רשאי להציע את הדשא בכפוף לעמידה במפרט הטכני	מוצעים שני סוגי דשא סינטטיים (סיב מתפצל וסיב מונו) השונים לחלוטין במפרט הטכני שלהם - ע"פ הטבלה במכרז , אשר עלותם הכספית שונה משמעותית , וכן תנאי הסף עבור כל דגם אינם זהים לחלוטין , מעבר לבדיקת מחזור משחק של 100,000 אל מול 250,000 - איזה דגם דשא נדרש למכרז זה בכדי שתהיה אחידות לכלל המשתתפים ולא ינתן יתרון לספק דשא כלשהו ?	59	9	7
לא תאושר החרגה מתעודת האחריות.	מדובר במגרש אימונים קטן אשר צפויה להתקיים בו פעילות בהיקף רב , כמות השחקנים למ"ר תהיה רבה , רוב הסיכויים שתהיה אחידות במיקום פעילות כגון אימון שוערים או אימוני כוח , ולכן צפויה שחיקה רבה למרבד הדשא ובאורים קבועים - מדוע שלא תהיה החרגה כפי שכלל יצרני הדשא דורשים לאזור רחבות השער ונקודות הפנדל לפחות ? בנוסף מציע לוודא שוב מול ההתאחדות לכדורגל כי מקובל עליהם שמידות המגרש נטו למשחק יהיו 45 מטר X 60 מטר , ולא 51 מטר X 68 מטר כפי שציינתם בסיור הקבלנים - וזאת על סמך ניסיון עבר – דרשו נייר חתום ומפורט של נציג ההתאחדות לכדורגל .	2	10	8

מס"ד	מספר עמוד בחוברת המכרז	הסעיף בחוברת המכרז	פירוט השאלה	תשובה
9	10	ז	מדובר במגרש אימונים קטן אשר צפויה להתקיים בו פעילות בהיקף רב, כמות השחקנים למי"ר תהיה רבה, רוב הסיכויים שתהיה אחידות במיקום פעילות כגון אימון שוערים או אימוני כוח, ולכן צפויה שחיקה רבה למרבד הדשא ובאורים קבועים - מדוע שלא תהיה החרגה כפי שכלל יצרני הדשא דורשים לאזור רחבות השער ונקודות הפנדל לפחות? בנוסף מציע לוודא שוב מול ההתאחדות לכדורגל כי מקובל עליהם שמידות המגרש נטו למשחק יהיו 45 מטר X 60 מטר, ולא 51 מטר X 68 מטר כפי שציינתם בסיוור הקבלנים - וזאת על סמך ניסיון עבר - דרשו נייר חתום ומפורט של נציג ההתאחדות לכדורגל.	לא תאושר החרגה מתעודת האחריות.
10	10	68	ע"פ הנחיות פיפ"א וספקי הדשא השונים לא מאושר שימוש בכל סוגי נעלי הספורט במגרש כדורגל - אין להשתמש בנעלי ריצה עם סיכות מתכת, אין להשתמש בנעלי כדורגל עם פקקים ממתכת (סטופקס / חצי סטופקס המשמשים למשחק הכדורגל וכן למשחק הפוטבול האמריקאי) - הדבר נוגד את הרשום בעמוד 6 סעיף 41, וכן בעמוד 10 סעיף 68 רצ"ב תמונות והסבר של יצרן הדשא.	אפשר יהיה להחריג את השימוש בנעלי סטופקס/חצי סטופקס
11	10	69	סעיף זה אינו ברור - תעודת האחריות לא תחייב טיפולי תחזוקה לפחות כל 21 יום, ומצד שני אם תחייב טיפולי תחזוקה מעל 21 יום - האחריות לא תקפה. יש לציין כי כמות והיקף / סוג ואופי / ציוד ומקצועיות של מתחזק המגרש יקבעו בעיקר על פי היקף ואופי הפעילות במגרש רצ"ב דוגמא של לוי"ז טיפולי תחזוקה של יצרן הדשא.	ללא שינוי ממסמכי המכרז
12	10	70	סעיף זה אינו ברור - המתקין הינו עובד חברת הדשא בישראל, ואינו צד לתעודת האחריות או לכל אישור אחר. האם הכוונה כי יצרן הדשא בחו"ל יתן אישור לגבי ספק הדשא בישראל?	מתקין הדשא בישראל צריך לצרף אישור של יצרן הדשא בחו"ל כי הינו מתקין מורשה מטעמו
13	30	10	פרטי המשתתף והוכחת ניסיון - מדוע אנו נדרשים לחשוף בפניכם תוכניות של לקוחות / מתכננים אחרים, חשבונות והסכמים המצביעים על עבודות שונות שביצענו. באפשרותנו כספק דשא להציג בפניכם תעודות פיפ"א המעידות על התקנת דשא במגרשי כדורגל תיקניים, וכן רשימת מגרשים עם אנשי קשר לצורך בדיקת הניסיון, בנוסף ניתן לבקש כי רואה חשבון / עורך דין יאשרו את הניירת.	אינכם נדרשים להציג תכניות. נדרש להציג כהוכחה את שם הפרויקט, היקפו, ואיש קשר מטעם מזמין העבודה, וחברת הפיקוח/הניהול, ובנוסף הצהרת עו"ד בהתאם לבקשתכם.
14	7		בכתב הכמויות דף מספר 7 - בשל הגדרת המגרש כאינו עומד בתקן פיפ"א לבדיקה, יש להדגיש כי מדובר בבדיקת מגרש ע"פ תקן 5518 של מכון התקנים הישראלי או בדיקת מגרש כללית בלבד הכוללת תעודה פנימית של מכון התקנים.	יש להציג תעודת מכון התקנים התאמה לתקן 5518
15	7		בכתב הכמויות - עמוד 7 - סעיף 44.01.0020 HDPE / 44.01.0030 - מדוע יש צורך ביריעת HDPE וכן ביריעה גיאוטכנית? מדובר בשני מוצרים אשר מטרתם זהה.	זו הדרישה ההנדסית ויש לבצע ללא שינוי מהתכנון

יש להחזיר מסמך זה חתום יחד עם שאר מסמכי המכרז

