

י"ב שבט תשפ"ד  
22 ינואר 2024  
סימוכין: 226398

**מכרז פומבי מס' 35/23 – לתכנון ביצוע אספקה התקנה ותחזוקת מעלית בבית ספר  
דמוקרטי בשוהם**

**מסמך הבהרות מס' 2**

| מס"ד | מספר העמוד<br>בחוברת המכרז | הסעיף<br>בחוברת<br>המכרז | פירוט השאלה   |  |
|------|----------------------------|--------------------------|---|--|
| 1    | 6 תמורה                    |                          | לא רשום במכרז אני<br>הדרך לתשלום<br>נהוג במעליות<br>30% מקדמה<br>40% הגעת ציוד<br>לאחר<br>20% סיום הרכבת<br>התא<br>5% לאחר קבל<br>אישור מכון<br>התקנים<br>5% לאחר אישור<br>יועץ המעליות | הגעת ציוד לאתר – 60% .<br>סיום הרכבת התא – 20%<br>קבלת אישור מכון תקנים<br>– 10%<br>אישור יועץ מעליות –<br>10% .<br>המועצה תהיה מוכנה<br>לשלם תשלום מקדמה<br>בשיעור עד 25% בכפוף<br>להמצאת ערבות מקדמה<br>למועצה בגובה המקדמה<br>המבוקשת |
| 2    | 9 – מפרט ייעוץ             | גובה תא<br>המעלית        | לא ניתן לדעת<br>במדויק מה גובה<br>ראש הפיר. לכן גובה<br>התא ייקבע בתאם<br>לגובה ראש הפיר  | גובה עליון של הפיר<br>לאחר מדידה הנו כ-<br>3950 מ"מ.<br>אנו בקשנו תא בגובה<br>2400 מ"מ.<br>שחברת המעליות תספק<br>את התא הגבוה ביותר<br>שהיא יכולה בהתאם<br>לגובה עליון זה.   |

יש לצרף מסמך זה חתום יחד עם שאר מסמכי המכרז.