



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור, תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 1 מתוך 2

תעודת בדיקה מספר:	2024/1460	הזמנה מספר:	2024/0219
תאריך אישור תעודה:	11/08/2024	תאריך הוצאת תעודה:	11/08/2024
תאריך הדיגום: תאריך קבלת דגימה:	24/07/2024 25/07/2024 14:24	שם הדוגם: גיא אלוני נעשה שימוש בשירותי הדיגום של המעבדה:	לא
מקום הדיגום:	ישוב: שוהם מחוז מרכז	לשכה:	רמלה
מזמין בדיקה: שוהם	אודליה יקוטי	פקס: כתובת:	טלפון: 052-2654767 רח האודם 63, שהם 73142
סוגי בדיקה:	בדיקה למתכות ברשת	דוא"ל:	Odeliay@shoham.muni.il
בדיקות נוספות:	אין		

הדיגום בוצע לפי הנחיות לדיגום מים של משרד הבריאות ובהתאם לגוהל דיגום של יחידה לכימיה של מים מס' TWc302

דוח תוצאות

שיטת הבדיקה	שם מבצע/ תאריך ³	תוצאות	MRL ²	ריכוז מירבי מותר ¹	יחידות	שם פרמטר
		202407000581				
EPA 200.8 Metals	אנדרי שפיר	NW00013407 רשת אזור תעשייה צפוני רשת	<MRL	0.5	10	מקג/ל
EPA 200.8 Metals	אנדרי שפיר	<MRL	0.020	1.0	מג/ל	עופרת
EPA 200.8 Metals	אנדרי שפיר	<MRL	0.010	1.4	מג/ל	ברזל נחושת

1. הריכוז המרבי המותר - על פי תקנות בריאות העם בהתאם לסוג המים הנבדקים - המהדורה העדכנית ביותר.
2. MRL - Minimum Reporting Level - סף דיווח מעבדתי
3. תאריך ביצוע הבדיקה יימסר על פי בקשת הלקוח

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה



תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 2 מתוך 2

משרד הבריאות
מעבדה לבריאות הציבור
על שם ד"ר א. פליכס
ת.ד. 8255, תי"א, מיקוד 61082
טל': 03-5158686
חותמת מעבדה

חתימת מאשר

*** סוף תעודה ***

שם מאשר: אנדרי שפירו

תפקיד: עובד מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה