

שם הוראה: טיפול באיכות המים	מס' ההוראה: 5.4.2.04	עדכון מס': 9
תאריך הוראה קודם: 9/7/18	תאריך עדכון: 12/9/20	דף מס': 1
		מתוך: 4

1. מטרת ההוראה

מטרת ההוראה היא להגדיר את השיטה לבדיקת איכות המים בשטח שיפוט מ.מ. שהם.

2. הגדרות

- 2.1 ספק המים – חברת מקורות.
- 2.2 דיגום מים – בדיקת מים מדגמית תבוצע על ידי חברה חיצונית בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

3. תוכן ההוראה

- 3.1 על פי חוק המים, ספק המים מחויב לבדוק ולספק מים מוכלרים ומופלרים ראויים לשתיה.
- 3.2 בדיקת כמות הכלור והפלואור במים, באמצעות דיגום מים, תיעשה על ידי חברה חיצונית. את הדוחות יש להעביר למנהלת מחלקת מים וביוב ומנהל האחזקה.
- 3.3 האחריות לביצוע הדיגומים ולטיב המים הינה של מחלקת המים.

בדיקת כלור:

3.4 בדיקת המים תבוצע אחת לחודש, ב-16 נקודות דיגום:

- 3.4.1 ביה"ס רבין.
- 3.4.2 לשם
- 3.4.3 יעלים
- 3.4.4 בריכת אגירה 3000
- 3.4.5 אזור תעשייה צפוני
- 3.4.6 חמניות
- 3.4.7 קדם 31
- 3.4.8 אלונים
- 3.4.9 חדר משאבות
- 3.4.10 רקפות
- 3.4.11 סחלבים
- 3.4.12 גבעולים ב'
- 3.4.13 מגדל מים
- 3.4.14 גבעולים א'

שם הוראה: טיפול באיכות המים	מס' ההוראה: 5.4.2.04	עדכון מס': 9
תאריך הוראה קודם: 9/7/18	תאריך עדכון: 12/9/20	דף מס': 2
		מתוך: 4

- 3.4.15 כרמים
- 3.4.16 הדסים
- 3.5 המים שנלקחו בדיגום יועברו ע"י דוגם המים למעבדה מוסמכת והתוצאות יועברו ישירות למשרד הבריאות.
- 3.6 במידה ובבדיקת משרד הבריאות יתגלו חריגים, המשרד יעביר מסמך למועצה המתאר את הליקויים ואופן הטיפול בהם.
- 3.6.1 באחריות הדוגם ליידע את מנהלת מחלקת המים ובאחריותה ליידע את מנהל מחלקת איכות הסביבה באגף שפ"ע, ונציג משרד הבריאות בליקויים שיתגלו ולקבל הנחיות בהתאם.
- 3.7 במקרה של תקלה שעוברת את תקן משרד הבריאות, המועצה תתבקש לנתק את אספקת המים. סגירת המים תיעשה על ידי סגירת שני מגופי המים הראשים המזינים את שהם במאגר ברקת ובמגדל המים.
- 3.7.1 במידה והתקלה היא נקודתית בשכונה/אזור מסוים, ינותק האיזור בלבד.
- 3.7.2 סגירת המים יכולה להתבצע על ידי כל אחד מעובדי מחלקת התחזוקה ו/או הכוננים.
- 3.8 לאחר סגירת המים וביצוע הנחיות משרד הבריאות לטיהור המים, יבוצע דיגום מחדש שתוצאותיו החיוביות יאשרו החזרת המים לישוב/אזור.
- 3.9 דיגום המים החודשי יבוצע על פי תוכנית חצי שנתית שיפיק משרד הבריאות, תוך ציון תאריך הדיגום והגבלה בשעה לביצוע הדיגום. הבדיקות תועברנה ישירות למנהלת מחלקת מים וביוב וממנו למנהל מחלקת תחזוקה.
- 3.10 בסוף כל רבעון/שנה יעביר משרד הבריאות דו"ח רבעוני/שנתי על ממצאי כל הבדיקות.

בדיקת פלואור:

- 3.11 מי השתייה המוזרמים לשהם מגיעים מופלרים. מאפריל 2014. אין חובת הפלרה יש חובת בדיקה בלבד.
- 3.12 בכדי למנוע הכנסת כמות קטנה מהתקן של פלואור למי השתייה, מוקם מכון פלואור בסמוך למשאבות המים כך שריכוז הפלואור יורד במי השתייה. המתקן מזריק אוטומטית פלואור למים.
- 3.13 בדיקת הפלואור מתייחסת לבחינת כמות הפלואור במי השתייה הנכנסים לרשת המים העירונית.
- 3.14 הבדיקה תבוצע באמצעות מד פלואור ע"י חברת מקורות. באחריות חברת מקורות לעקוב אחר עמידה בתקן.

שם הוראה: טיפול באיכות המים	מס' ההוראה: 5.4.2.04	עדכון מס': 9
תאריך הוראה קודם: 9/7/18	תאריך עדכון: 12/9/20	דף מס': 3
		מתוך: 4

בדיקת עכירות המים:

- 3.15. החל מתאריך 1.1.14 מבוצעת בדיקת עכירות מים בכל דגימה וממצאי הבדיקה יירשמו בטופס הדגימה ועל מדבקות המיכלים שמונפקות ע"י משרד הבריאות.
- 3.16. בדיקת העכירות תבוצע על ידי החברה החיצונית והנחיות משרד הבריאות. ההתנהלות תהיה מול מחלקת המים והביוב ומחלקת תחזוקה
- 3.17. כיוול המכשיר יש לבצע אחת לשנה במעבדה מוסמכת, באחריות החברה החיצונית.

טריה לומתנים

- 3.18. יש למלא מיכל ולשלוח לבדיקה במעבדה מוסמכת.
- 3.19. הבדיקה תבוצע ע"י חברה חיצונית ובהתאם להנחיות ותאריכים שנקבעו מראש ע"י משרד הבריאות.

4. אחריות ביצוע

- 4.1. מנהלת מחלקת מים וביוב.
- 4.2. חברה חיצונית שנבחרה לבצע דיגום מים.

5. מסמכים ישימים

- 5.1. פירוט הכתובות של נקודות הדיגום

6. נספחים

- 6.1. א.מ.ל

שם הוראה: טיפול באיכות המים	מס' ההוראה: 5.4.2.04	עדכון מס': 9
תאריך הוראה קודם: 9/7/18	תאריך עדכון: 12/9/20	דף מס': 4
		מתוך: 4

7. תפוצה

- 7.1 ראש המועצה המקומית
- 7.2 סגני ראש המועצה
- 7.3 מנכ"ל המועצה
- 7.4 מנהל אגף שפ"ע
- 7.5 מנהלת מחלקת מים וביוב
- 7.6 מנהל מחלקת תחזוקה
- 7.7 דוגם מים
- 7.8 קובץ הוראות עבודה

כותב ההוראה: ליה ויסמן	תפקיד: רכזת מנהלות
מאשר ההוראה: שהם משה	תפקיד: מנהל אגף שפ"ע